



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.81 din 03.06.2026

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 1290/2023 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public din zona str. Padis, Poiana Maruiui, Apuseni si Azuga - 64 locuri de consum,loc. Ghiroda, jud. Timis"

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.2) lit.b), c), d), alin.6) lit.c), alin.7) lit.n) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:

- Luând în considerare P.T. nr. 1290/2023 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public din zona str. Pads, Poiana Maruiui, Apuseni si Azuga - 64 locuri de consum loc. Ghiroda, jud. Timis";
- Certificatul de urbanism nr. 546/10.10.2025, prin care se solicită acordul Consiliului Local al comunei Ghiroda;

Luând act de:

- referatul de aprobare nr. 28404/03.06.2026 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;
- raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locala nr. 28405/03.06.2026;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din P.T. nr. 1290/2023 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public din zona str. Padis, Poiana Maruiui, Apuseni si Azuga - 64 locuri de consum,loc. Ghiroda, jud. Timis":

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	994.256,26 LEI
Total valoare din DG cu TVA	1.203.050,07 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	631.452,74 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	764.057,82 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

Pentru alimentarea celor 64 locuri de consum sunt necesare urmatoarele lucrari: Realizarea unui POST 2010,4 KV racordat la LEA 20 KV GHIRODA -P VERDE .

1) -racord LEA 20 KV din LEA 20 KV Ghiroda -record PTA 12368

Echipare stalp existent nr 35/7 al liniei 20 KV Ghiroda cu un separator tripolar de exterior 20 kV,

400 A DY 495R0 montat vertical cu plecare in cablu; suport pentru descaracatoare si terminale cabluri unipolare 20 KV; set descaracatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 10 kA, $R_p < 4$ ohmi.,

2) Proiectare LES 20 KV rou cu un cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulate (XLPE) de grosime redusa. conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp in lungime de cca. 0,76 km. montat in tub din polietilena conform DS4235 RO i realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, cu traseu de la stalpul existent pine la PT nou proiectat

3) Montare PT in anvelopa de beton (anvelopa dimensionata pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061 RO ed.2 echipat cu:

- 1 buc. celula modulara de linie de 24kV, 630 A, 18 kA(1s), cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conform DY803/2 ed3,loc ptr ince o celula linie

- 1 buc. celula de transformator 24kV, 630 A. 16kA(1s), cu separator de sarcina combinat Gu sigurante fuzibile, conform DY803/3-T si DY560 RO

-1 buc. transformator 20/0,4 kV-250 kVA cu pierderi reduce, conform GST 001 REV 3 ROMANIA - tablouri de distributie Lt. conform DY3010 RO echipate cu Intreruptoare 3x 250 A conform DY3101/8 RO

Postul va fi echipat cu termo higrostat (FT169 MAT-ED.01) si sistem de incalzire ptr celulele mt (FT 170 MAT ED.01)

-instalatie completă de iluminat interior/exterioar si prize, tablou electric pentru servicii auxiliare, instalatie de iluminat si o prize bipolara cu intreruptor 16 A - 230 V cu siguranta automata; - rezistente in celulele MT — 2 buc. si termohigrostat in PT — 2 buc.; - PT va fi amplasat astfel incat accesul in PT sa fie direct din domeniul public; - realizare priza de pamant de potential maxim 4 ohmi, 1 buc., la PT proiectat; -legatura electrica intre bornele trafo si tabloul JT se va realize cu cablu unipolar de CU cu sectiunea de 240 mmp (cf. DC 4141 RO), lungime (4x8) m;

4). Realizare 3 iesiri LES 0,4 kV din noul post de transformare, cu cabluri de Al 3x150+95N rnmmp, pozate in tub de protectie conform DS4235 in lungime de 1,66 km pentru alimentarea locurilor de consum (circuit 1 str Pades +Apuseni 480 m,circuit 2 str Poiana Marului -630 m , Azuga 550 m) Distributia pe joasa tensiune se va realiza prin intermediul firidelor de distributie de tip E(18 buc) inseriate pe cablu jt proiectat. Realizare prize de pamint la instalatiile proiectate

Din firida E2+6 proiectata pe strada Apuseni se va proiecta un cablu jt Al 3x150+95N in lungime de 100 m pine la firida existenta .(realizare bucla intre circuitul alimentat din PTA 12368 si circuitul nr 1 Pades proiectat)

5). Refacerea carosabilului si pavajelor afectate de pozarea cablurilor si prizelor de pamant proiectate.

Traseele retelelor de medie si joasa tensiune sunt proiectate si vor fi executate in domeniul public .Postul de tranformare se va amplasa pe un amplsament pus la dispozitie de Primaria Ghiroda .

Traseele si amplasamentele instaletilor electrice existente si proiectate sunt prezentate in desene anexate prezentei documentatii.

C). Durata de execuție lucrări: 5 luni.

Art. 2. Se declară obiectivul de investiții "Extindere rețea electrică de interes public din zona str. Padis, Poiana Maruii, Apuseni si Azuga - 64 locuri de consum,loc. Ghiroda, jud. Timis"ca fiind de utilitate publică de interes local.

Art. 3. Se aprobă executarea pe domeniul public al comunei Ghiroda a lucrărilor pentru "Extindere rețea electrică de interes public din zona str. Padis, Poiana Maruii, Apuseni si Azuga - 64 locuri de consum,loc. Ghiroda, jud. Timis".

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 5. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentului Contabilitate-Buget;
- Compartimentului Urbanism-Mediu;
- Compartimentul Juridic;